

機械警備対象一覧

ア 電気錠 3台

出入口3箇所(管理棟1階職員玄関、管理棟2階事務室、複合施設1階)に設置すること

(※別紙図面参照: (EL)表示)

イ 機械警備セット機器 4台

出入口4箇所に設置すること(※別紙図面参照: ■表示)

系統1 事務室出入口=事務室内熱感知センサー及び金庫用センサー

系統2 体育館=全日制体育教官室及び定時制体育教官室内熱感知センサー(電気錠機能なし)

系統3 管理棟1階出入口=上記系統1, 系統2以外熱感知センサー

系統4 複合施設棟1階出入口=電気錠のみ

※電気錠は、機械警備のセット開始・解除を兼ねる(ただし、御社の機器の仕様により御提案ください)。

ウ 熱感知センサー 29台

棟名	階数	部屋名(別紙図面番号参照)	熱感知センサー	備考
管理棟	1	①定時制普通科職員室	2	
	1	②警備機器本体設置部屋	1	
	2	③全日制普通科職員室	2	
	2	④校長室	1	
	2	⑤事務室	2	金庫用センサー1機
理科・工業化学科棟	1	⑥1階廊下西側	1	新規設置
	1	⑦1階廊下東側	1	新規設置
	2	⑧全日制工業科東職員室	2	
	2	⑨全日制工業科東職員室廊下	1	高工大橋との連結箇所に設置
建築・土木科棟	1	⑩1階昇降口	1	新規設置
	2	⑪定時制工業科職員室	1	
	2	⑫全日制工業科西職員室	2	
	2	⑬全日制工業科西職員室廊下	1	高工大橋との連結箇所に設置
機械・情報技術科棟	1	⑭1階廊下西側	1	新規設置
	1	⑮1階廊下東側	1	新規設置
	2	⑯コンピュータ管理室	1	
	4	⑰電子計算機実習室(サーバー室)	1	
電気・電子科棟	1	⑱1階廊下西側	1	新規設置
	1	⑲1階廊下東側	1	新規設置
複合施設	1	⑳1階廊下北側	1	
	1	㉑1階廊下南側	1	
	2	㉒2階廊下北側	1	
体育館	1	㉓全日制体育教官室	1	
	1	㉔定時制体育教官室	1	

※熱感知センサーの数は、既存の22個に7個加えて29個とする。警備対象室内を支障なく十分警備できること。

※金庫用センサーを事務室内金庫に1機設置すること

エ マグネットセンサー 53台

棟名	階数	部屋名	マグネットセンサー	備考
理科・工業化学科棟	1	薬品機材庫・薬品庫	17	
	2	理科準備室	36	

オ 監視カメラ 4台 (※別紙図面参照：Ⓒ表示)

棟名	階数	部屋名	監視カメラ	備考
創造館	1	昇降口(全日制生徒玄関)	1	360度カメラ
建築・土木科棟	1	定時制生徒玄関	1	バレットカメラまたはドームカメラ
管理棟	1	職員玄関	1	バレットカメラまたはドームカメラ
	2	玄関	1	バレットカメラまたはドームカメラ

バレットカメラ仕様

有効画素数	200万画素以上
最低被写体照度	0.5ルクス以下
機能	ダイナイト機能
その他	有線接続とする
参考機種	アツミ電気(株) IPC2322SB-DZK-I0

360度カメラ仕様

有効画素数	500万画素以上
最低被写体照度	0.5ルクス以下
機能	ダイナイト機能
その他	有線接続とする
参考機種	アツミ電気(株) IPC815SB-ADF14K-I0

ドームカメラ仕様

有効画素数	200万画素以上
最低被写体照度	0.5ルクス以下
機能	ダイナイト機能
その他	有線接続とする
参考機種	アツミ電気(株) IPC3232SB-ADZK-I0

カ 録画装置・モニター 各1台

棟名	階数	部屋名	録画装置・モニター	備考
管理棟	1	事務室	1	

録画装置・モニター仕様

容量	4TB以上
録画時間	24時間録画し、録画した映像・画像を1か月以上確認できること。
モニター	21.5型以上の液晶モニター
参考機種	録画装置：アツミ電気(株) NVR502-08B-P8-IQ、モニター：(株)アイ・オー・データ機器 LCD-A221DB

キ その他

- ・上記の他、機械警備に必要な機器類。
- ・警備タグ(セットキー)は40個貸与すること。